

Нет, так как давление в сети не соответствует рабочему диапазону давлений горелок типа ГВ и ГВП и составляет (до3000 мм вод. ст.) до0,003 МПа, а для работы горелок требуется диапазон давлений 0,1...0,2 МПа