

Згідно з ДНАОП 0.00-1.07-94 ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН,ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ п.5.3.11: Перевірка манометрів з їх опломбуванням та клеймуванням має проводитись не рідше за 1 раз на 12 місяців.